

<div><div>pomieszczenie projektowanej myjni endoskopów</div><div><div><div><div><div>4x skrętka FTP kat.5e</div><div><div><div><div><div>3</div><div>1</div></div><div><div><div><div>x3</div><div>x1</div></div><div><div><div><div>K1-3/myjnia</div><div>K4/myjnia</div></div></div></div></div></div><div>istniejący MDF</div><div>LAN</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				
<div>UWAGA:</div> <div><div>* Obwody sieci strukturalnej podłączyć do istniejącego punktu dystrybucyjnego dla Bloku B (dysytrbutor budynkowy MDF) usytuowanego na III piętrze w części prawej budynku B (pomieszczenie 321A)</div><div>* Obwody podłączyć do wolnych slotów patchpaneli i switchów</div><div>* Podłączenie do szafy wykonać pod nadzorem działu IT Inwestora</div></div>				
PROJEKTANT:		WERYFIKATOR:		DATA: <div>03.2017</div> <div>NR RYS.:<div>E.09</div></div>
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06		MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bt/6/01		
OBIEKT:		PROJEKT:		TEMAT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU "B" NA POTRZEBY UTMORZENIA MYJNI ENDOSKOPÓW DLA PRACOWNI ECPW		BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE		