



Nawilżacz parowy o wydajności $m=4\text{kg/h}$; $N_e=3,1\text{kW}$;
 $U=230\text{V}$; $m=11\text{kg/h}$; $\text{tłocząca parowa} + \text{przewód parowy}$
 $+ \text{przewód kondensatu oraz higrostat i czujnik kanałowy}$

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW obwód nr RW/1
, który wykonany jest kablem $\text{YKY} \times 3 \times 2,5\text{mm}^2$, zabezpieczony
rozł. bezp. R301 16A gG

Centrala stacjonarna, nawiewna-wywiewna w wykonaniu
higienicznym z odzyskiem ciepła na układzie olejowym,
pośrednim z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną
i filtrem kodowym F3 oraz automatyką fabryczną:
 $V=300\text{ m}^3/\text{h}$; $dP=400\text{Pa}$
 $Q_n=1,9\text{kW}$ (latem $0,9\text{kW}$); $Q_{ch}=2,4\text{kW}$
 $N=2 \times 0,55\text{kW}$; $I=2 \times 1,4\text{A}$; $U=400\text{V}$; $m=430\text{kg}$

Zasilanie z rozdzielnicy wentylacji RW obwód nr RW/2
, który wykonany jest kablem $\text{YKY} \times 5 \times 2,5\text{mm}^2$, zabezpieczony
rozł. bezp. R303 10A gG

SMART
ARCHITEKCI
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z KLIMATYZACJĄ W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA ISTNIEJĄCYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM
POWIATOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH.

ADRES INWESTYCJI:

UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE J.EWID. M.STARACHOWICE

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA URZĄDZENIA WENTYLACJI

INWESTOR:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ADRES INWESTORA:

UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE

PROJEKTANT : Specjalność elektryczna bez ograniczeń

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88

PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:100/420X297	PW	14.09.2018	IEPW-1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.