


SCHEMAT MONTAŻU PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ



Wymagana ilość łączników dla płyt z wełny mineralnej:
 $n = 10 \text{ szt./m}^2$ – dla części środkowej ściany
 $n = 12 \text{ szt./m}^2$ – dla pasa krawędziowego ściany

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO "A"			Starachowice, działka nr ewid. 9/68		
1 : 20	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			Arkusz A.8	
Projektant	Marian Siembiot /upr. nr 346-Km/73/	spec. arch.		XII/2015	