

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń pod nową serwerownię” realizowana w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 507246-N-2019 z dn. 25.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści system o modułach 20kVA/20kW?

Odpowiedź:

Ze względu na obniżoną niezawodność układu Zamawiający nie dopuszcza stosowania modułów 20kVA/20kW.

Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści system z modułami 25kVA/25kW zamiast 30kVA/24kW?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie modułów 25kVA/25kW zamiast 30kVA/24kW, jako równoważne. System musi umożliwiać rozbudowę minimum do 75kW plus redundancja.

Pytanie 3, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga aby system UPS był pozbawiony pojedynczych punktów awarii (każdy moduł posiada swój prostownik, falownik, by-pass statyczny i wyświetlacz LCD oraz własny niezależny zestaw baterii)?

Odpowiedź:

Z uwagi na jednotorowe zasilanie Zamawiający wymaga aby system UPS był pozbawiony pojedynczych punktów awarii (tzn. każdy moduł posiada swój prostownik, falownik, by-pass statyczny i wyświetlacz LCD oraz własny niezależny zestaw baterii).

Pytanie 4, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

W projekcie nie ma określonej sprawności zasilacza UPS w przedziale 25-100%, jest to bardzo ważny parametr wpływający później na koszty energii elektrycznej. Jaka sprawność UPS jest wymagana?

Odpowiedź:

Wymagana sprawność przy $\cos \phi = 1$ ma być większa lub równa odpowiednio dla obciążeń 25% - 96%; 50% - 96,5%; 75% - 96,5%; 100% - 96,5%.

Pytanie 5, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający oczekuje aby system UPS posiadał funkcję automatycznego usypiania modułów dzięki której sprawność systemu będzie wyższa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby system UPS posiadał funkcję automatycznego usypiania modułów celem zwiększenia sprawności systemu w stanach bardzo niskiego obciążenia.

Pytanie 6, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści system klimatyzacji w oparciu o tzw. urządzenia typu SPLIT Fujitsu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 7, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych głównych urządzeń (chodzi o klimatyzatory i UPS)?

Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty kart katalogowych głównych urządzeń w tym klimatyzatorów i UPS.

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Katarzyna Aron
.....
Dyrektor / Osoba upoważniona