

1	2	3	4	5	6	7	8
A	1x5191-B6+13x5191-B16+1x5193-B20+F125A(L, N)+1xF125A(L1-3,N)						
B							
C							
D							

62SP1

L1

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP2

L2

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP3

L3

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP4

L1

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP5

L2

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP6

L3

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP7

L1

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP8

L2

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP9

L3

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP10

L1-3

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B20

62SP11

L1

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP12

L2

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP13

L3

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP14

L1

F,25A (L,N)

ΔI>Δ

B16

62SP15

L2

B16

NI

○

3xL191-2

4xDENN

guard "T"

FR103-100

□

IPE

ineoni

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

tel/fax + 48 34 324 51 61

Inwestor:

Starachowice, ul. Radomska 70

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Instalacyjna elektryczna

Temat:

Dostosowanie pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej na potrzeby utworzenia trzeciej pracowni USG, na I piętrze w części zachodniej budynku B Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 70, 27 - 200 Starachowice, działka nr 9/68, obręb 0002, Starachowice.

Projektował

mgr inż Jan Kostrzanowski

UAN-VIII-7342/156/94

specjalność elektryczna b.o.

VI. 2018

Sprawdził

mgr inż. Grzegorz Drelich

SLK.0605/POOE/04

specjalność elektryczna b.o.

VI. 2018

Schemat tablicy zabezpieczeń TSP-62

Uzupełnienie

Nr rysunku:

E3

6

7

8