



Oznaczenia i uwagi:

- projektowane trasy kablowe
- (E) koryto siatkowe CF-54/300, CF-54/200 mocowane do stropu dla prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej
- (T) koryto siatkowe CF-54/300, mocowane do stropu dla prowadzenia okablowania strukturalnego
- (E) kanał naścienny z PCV typu KI-60x40 dla prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej
- ▬ koryta, kanały prowadzone po ścianie (w pionie)
- ▭ przejście p-poz EI-120 uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez ścianę za pomocą zaprawy ogniochronnej np. Promastop typ S

GURECO Paweł Gurbala Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla			
Obiekt:		PRZEBUDOWA SERWEROWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNĄ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	
Inwestor:		Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice	
Część:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Data Listopad 2017
Rysunek:		Trasy kablowe. Rzut serwerowni.	Skala 1:50
Projektant:		mgr inż. Piotr Wołak	Nr.rys. E-02
Nr.uprawnień:		PDK/0098/POOE/06	